

6148
WPEŁNĘŁO
URZĄD GMINY W DĄBROWICACH
DATA 18.11.2019
IŁOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW
PAŃSTWOWY PODPIS Szczepanik
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Kutno, dnia

2019 - 11 - 12

Gminy Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice

(dot. wodociągu publicznego w Babach)

znak: PSSE/HK/PK/4611/218/O/19

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania z dnia 23.09.2019 r. nr PSSE.SBŚ.505.357.19 przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 102/HK/19/1 oraz ze sprawozdaniami z badań z dni 17.10.2019 r. i 18.10.2019 r. nr 2232/2019-W-1 i nr 2231/2019-W-1 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO-SERWIS w Łodzi prób wody nr 2232/2019-W-1 i nr 2231/2019-W-1 pobranych do badania w dniach 10.09.2019 r. i 15.10.2019 r. z wodociągu publicznego w Babach, którego właścicielem jest Gmina Dąbrowice

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2019 r. w SUW w Babach w ramach kontroli urzędowej pobrano do badań próbę wody nr 102/HK/19/1 i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda nie spełnia wymagań określonych załączniku 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). W wyniku badań w pobranej próbce wody do spożycia stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia manganu które wyniosło $73 \pm 10 \mu\text{g/l}$ (wartość normatywna $\leq 50 \mu\text{g/l}$)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie działając na podstawie art. 61 § 4 *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1133) poinformował stronę pismem z dnia 03.10.2019 r. znak PSSE/HK/PK/4604/2217/19 o przekroczeniach i zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 03.10.2019 r. znak PSSE/HK/PK/4604/2216/19 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniu 18.10.2019 r. producent wody przedstawił PPIS w Kutnie sprawozdanie z badań z dnia 17.10.2019 r. nr 2232/2019-W-1 przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium EKO SERWIS w Łodzi wykonanych na zlecenie producenta wody w ramach kontroli wewnętrznej po zakończonych działaniach naprawczych. W próbce wody pobranej w dniu 15.10.2019 r. nie stwierdzono przekroczeń stężenia manganu. Oznacza to, iż podjęte

działania naprawcze przyniosły zamierzony efekt w postaci obniżenia stężenia powyższego parametru w wodzie pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Babach do zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W dniu 24.10.2019 r. producent wody przedstawił PPIS w Kutnie sprawozdanie z badań z dnia 18.10.2019 r. nr 2231/2019-W-1 z kontroli wewnętrznej, w którym nie odnotowano przekroczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badanie w ramach kontroli wewnętrznej producenta wykonane zostało przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
 2. Wójt Gminy Dąbrowice
 3. a/a
- sporządził – Patryk Kubiak
sprawdził – Maciej Walczak